

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ				
1	Κατασκευή διάβασης καλωδίων ηλεκτροδότησης κάτω από οδόστρωμα	1	ΝΑΗΛΜ Τ160.20.50.30	m	320,00
2	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 mm	2	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.01	m	320,00
3	Ιστός οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνα με την βάση του από σκυρόδεμα,	3	ΝΑΗΛΜ Τ60.10.04	TEM	30,00
4	Φωτιστικό σώμα κωνικού τύπου, με λαμπτήρα LED 30w	4	ΝΑΗΛΜ Τ160.10.20.05	TEM	30,00
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm ²	5	ΑΤΗΕ 8773.3.3	m	350,00
6	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm ²	6	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	m	350,00
7	Ηλεκτρόδιο γειώσεως	7	ΝΑΗΛΜ Μ19342	TEM	2,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΜ